

处理条件

1、循环量2750m³/h

2、补水水质：

2.1自来水补水10t/h：钙硬度121mg/l,电导率：334us/cm，钙镁离子总量134mg/l，PH7.55

2.2蒸汽冷凝水补水10t/h

3、循环水系统共2套，一套用于车间工艺冷却（2台700m³/h冷却塔，一套用于冷冻机冷却水处理3台450m³/h)

4、水质达标指标

4.1循环水板式换热器浊度小于10NTU

4.2PH：7-9间，不得超过9，YD小于100 mg/L。

水处理技术及服务要求

4.3氯根小于300mg/L

4.4加酸控制时：氯根加硫酸根指标小于1500mg/L

5、排污控制：排污量不能超过补水量的30%

注：1、达成以上条件需要搭配过滤设备，对补水有特殊要求时，请供应商明确要求。
2、水处理工艺不限于加药处理，电化学除垢等其他工艺适用以上标准